

Sassari, 13/11/2014

**OGGETTO: Guasto notturno cabina elettrica impianto Potabilizzazione
Bidighinzu-Possibili problemi di erogazione idrica.**

Trasmissione via fax **079 2150477**
Trasmissione via fax **079 2061231**
Trasmissione via fax **079 272727**

Trasmissione via fax **079 826233**
Trasmissione via fax **079 447059**
Trasmissione via fax **079 569631**
Trasmissione via fax **079 5779020**
Trasmissione via fax **079 889199**
Trasmissione via fax **079 847085**
Trasmissione via fax **079 435331**
Trasmissione via fax **079 824164**
Trasmissione via fax **079 845403**
Trasmissione via fax **079 445240**
Trasmissione via fax **079 206860/2062897**

Prefetto di Sassari
Azienda U.S.L.N.1 Sassari
Comando Prov.le Vigili del
Fuoco
Comune di Banari
Comune di Ploaghe
Comune di Chiaramonti
Comune di Nulvi
Comune di Thiesi
Comune di Torralba
Comune di Codrongianus
Comune di Borutta
Comune di Bonnanaro
Comune di Ittiri
Dipartimento SIAN

Si segnala che nella nottata si è verificato un importante guasto alla cabina elettrica dell'impianto in oggetto che ha richiesto l'intervento del personale elettromeccanico in reperibilità; l'impianto è rimasto privo di alimentazione elettrica dalle ore 23.30 fino alle ore 5.00 circa, provocando abbassamento dei livelli dei serbatoi di compenso ed erogazione. Nella giornata odierna sono quindi presenti situazioni di interruzione o riduzione dell'erogazione idrica nei centri in indirizzo che dovrebbero assorbirsi entro le prossime 12/24 ore. Stiamo operando per cercare di contenere i disagi e per consentire un celere ritorno alle normali condizioni di regolare erogazione. Ci scusiamo per il disagio e vi preghiamo di attivare anche i vostri canali di comunicazione per avvisare la popolazione.

*Il Responsabile Distribuzione
del Distretto 6
(Geom. Giacomo Mosseddu)*